

РАЗРАБОТАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. генерального директора –  
Заместитель генерального директора  
– Главный инженер  
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Первый заместитель Генерального  
директора по инвестиционной дея-  
тельности ОАО «Россети»



Ю.А. Дементьев

«    »    2014 г.



Д.М. Беленький

«    »    2014 г.

*ИФ-155/14*  
**ДОПОЛНЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от 19 . 09 . 2014**  
**к Заключению аттестационной комиссии №71-13 от 15.07.2013**

Срок действия с 19 . 09 . 2014 г. по 18 . 09 . 2019 г.

### **ОБОРУДОВАНИЕ**

Токопроводы с литой изоляцией типа ТПЛА и ТПЛИМ на номинальные напряжения 10÷35 кВ, номинальные токи 1250÷6500 А, токи термической стойкости 25, 50 и 63 кА (время протекания тока термической стойкости 3 с), климатического исполнения и категории размещения УЗ и УХЛ1

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Филиал ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М», Россия, г. Павловский Посад

### **СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «Россети»

### **РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ОАО «Россети»

*Вид*  
Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения ОАО «Россети»