



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MB03.H00829

Срок действия с 29.08.2016 по 28.08.2019

№ 2092988

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ регистрационный № РОСС RU.0001.11MB03
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, тел. (495) 663-86-64, факс (495) 234-71-07

ПРОДУКЦИЯ Токопроводы комплектные литые типа ТКЛС(А) и ТКЛС(М)
на номинальное напряжение до 20 кВ, номинальный ток до 6000 А, ток
термической стойкости до 120 кА (3 с), ток электродинамической стойко-
сти до 312 кА
ТУ 3414-002-66892460-2014, серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
34 1496

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3414-002-66892460-2014 п.п. 1.1, 1.3.11, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.17,
1.3.25, 1.3.26, 1.3.29, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1-1.6.5, 1.7.1-1.7.8, п.2, 5.2, 5.3, 5.4

код ТН ВЭД России:
8544

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Техническая
Компания-ЭЛЕКТРО-М», 142505, Московская область, г. Павловский Посад,
Мишутинское шоссе, вл. 66А, стр.1
тел.+7 (495)980-53-55, факс +7 (495)269-00-82, ИНН 7731652445

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Русская Техническая
Компания-ЭЛЕКТРО-М», 142505, Московская область, г. Павловский Посад,
Мишутинское шоссе, вл. 66А, стр.1
тел.+7 (495)980-53-55, факс +7 (495)269-00-82, ИНН 7731652445

НА ОСНОВАНИИ

Протокол (экспертиза) № 017-12э-2016 от 18.08.2016, ИЦ ВА АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13, рег. № РОСС RU.0001.21MB06

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции производится
знаком соответствия системы добровольной сертификации ГОСТ Р. Место нанесения знака соответствия -
на изделии и в сопроводительной документации. Схема сертификации 3



Руководитель органа

подпись

Е.Г. Григорьева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Ю. Горшунов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации