НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00687** 012530

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Русская Техническая Компания-ЭЛЕКТРО-М» (ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М»). Адрес: РФ, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, комната 2А. ОГРН: 1107746522256. Телефон 84959805355, факс 84952690082, e-mail: info@rtc-electro-m.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Русская Техническая Компания-ЭЛЕКТРО-М» (ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М»). Адрес: РФ, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, комната 2А. ОГРН: 1107746522256. Телефон 84959805355, факс 84952690082.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. ОГРН: 1107746088548. Тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Токопроводы с литой изоляцией типов: ТПЛА, ТПЛМ, с медными и алюминиевыми токоведущими шинами, на номинальный ток до 12000 А, на номинальное напряжение до 35 кВ, выпускаемые по ТУ 3414-001-86685579-09. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой", ГОСТ 28779 (МЭК 707-81) "Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания", ГОСТ Р МЭК 60695-10- 2-2010 «Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика».

код ОК 005 (ОКП) 34 1496

код ТН ВЭД России 8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0122/05-2014 от 16.05.2014 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) ТУ 3414-001-86685579-09 "Токопроводы с литой изоляцией типа ТПЛА и ТПЛМ. Технические условия".
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям DIN EN ISO 9001:2008, № QMZ 01203 от 15.02.2012 г. до 14.02.2015 г., выдан Евросерт, Германия , GAZ-ZM-06-11-03-14-01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.05.2014 по 29.05.2017

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) **С.А. Малыхин**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСтандарт» Орган по сертификации продукции Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР019/2 г. Москва

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru